

监 理 日 志

日期: 2020年05月26日

天气: 阴

星期: 二

气温: 10℃ ~ 22℃

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查15#风机位道路施工进度。 2. 现场检查指导开压施工整改不规范部位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 万安灯 架	1. 15#风机位道路开挖。 2. 开压站事故油池密封焊接, 除锈完成, 防 雷接地整改, 生活接内电气照明安装。
其 他 事 项	中州建设施工工人11人, 机械设备投入2台。	
本日现场监理人员		朱书全 田国海, 贾立先, 汪远威。
记录人: 朱书全		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国海



扫描全能王 创建