

监 理 日 志

日期: 2024年 7 月 30 日

天 气: 多云

星期: 五

气 温: 17℃~36℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 1#、2#、12#、13#、19#风机位巡视检查; 2. 旁站 19#风机位箱变至塔筒敷设电缆; 3. 旁站 12#、13#排水沟支模并浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设有限公司	1. 1#、2#风机位山体挂绿网; 2. 1#、2#接地扁铁焊接; 3. 19#风机位箱变至塔筒低压电缆敷设; 4. 12#风机位排水沟浇筑完成; 5. 13#风机位排水沟支模完成, 浇筑约10米。
其 他 事 项	13#排水沟浇筑不规范, 已告知施工单位 相关负责人。	
本日现场监理人员: 高成军 王世明		
记录人: 高成军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐瑞生



扫描全能王 创建