

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 12 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 19/9℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	4# 9# 12# 13# 14# 16# 17# 18# 风机位巡视检查。 9# 风机位 3 号电压互感器过路改 3 号电压互感器电缆敷设。监理人员全程记录。 12# 风机位 4 号电压互感器第一段塔筒第二三四段塔筒卸车。监理人员全程记录。 16# 风机位 500kV 电压互感器组架。监理人员全程记录。 18# 风机位 定检测量避雷器接地电阻度。接地电阻的电压降电压。 符合规范要求。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 902 491 969">施工单位</th><th data-bbox="491 902 1362 969">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 969 491 1368"> 中州建设 湖南锐固 物流有限公司 </td><td data-bbox="491 969 1362 1368"> 4# 风机位 进线道路开挖。挖机 1 台。铲车 1 台。运土 1 车。 6# 风机位 防雷接地网拆除。施工人数 5 名。挖机 1 台。 9# 风机位 3 号电压互感器 3 号电压互感器电缆敷设。施工人数 2 名。挖机 2 台。 12# 风机位 4 号电压互感器第二段塔筒卸车。二三四段卸车。 施工人数 25 名。铲车 2 台。运土 2 车。 16# 风机位 500kV 电压互感器组架完成。 施工人数 26 名。铲车 2 台。挖机 1 台。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设 湖南锐固 物流有限公司	4# 风机位 进线道路开挖。挖机 1 台。铲车 1 台。运土 1 车。 6# 风机位 防雷接地网拆除。施工人数 5 名。挖机 1 台。 9# 风机位 3 号电压互感器 3 号电压互感器电缆敷设。施工人数 2 名。挖机 2 台。 12# 风机位 4 号电压互感器第二段塔筒卸车。二三四段卸车。 施工人数 25 名。铲车 2 台。运土 2 车。 16# 风机位 500kV 电压互感器组架完成。 施工人数 26 名。铲车 2 台。挖机 1 台。
施工单位	施工内容及进度				
中州建设 湖南锐固 物流有限公司	4# 风机位 进线道路开挖。挖机 1 台。铲车 1 台。运土 1 车。 6# 风机位 防雷接地网拆除。施工人数 5 名。挖机 1 台。 9# 风机位 3 号电压互感器 3 号电压互感器电缆敷设。施工人数 2 名。挖机 2 台。 12# 风机位 4 号电压互感器第二段塔筒卸车。二三四段卸车。 施工人数 25 名。铲车 2 台。运土 2 车。 16# 风机位 500kV 电压互感器组架完成。 施工人数 26 名。铲车 2 台。挖机 1 台。				
其 他 事 项	1. 13# 风机位 1 号电压互感器组架。缺少配置。 2. 由于天气原因。部分车辆没有顺利到场。 3. 12# 风机位 第四段塔筒车辆故障。延到 14:50 才卸车。 4. 锐固及中州公司 3 号没有报修。五项整改方案。				
本日现场监理人员	黄振军、秦福章、李连明、任远威				
记录人: 徐志平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐志平				