

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 02 日

天气: 阴

星期: 五.

气温: 22/9℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1. 4# 5# 6# 7# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 19# 机位巡视检查。 2. 5# 6# 机位箱变基础浇筑混凝土. 高标号 C25. 设计 20m ³ . 附车自卸. 监理人员全程跟踪旁站. 上午: 10:30 开始下午: 2:30 结束 3. 8# 19# 机位的高压电缆敷设. 监理全程跟踪检查质量. 个别部分电缆沟深度达不到设计要求. 已经要求施工单位整改. 4. 14# 机位低压电缆头制作安装. 监理人员全程跟踪旁站. 规范敷设. 固定卡扣合格. 已经要求施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1039 507 1106">施工单位</th><th data-bbox="507 1039 1386 1106">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 1106 507 1599"> 中州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限公司 </td><td data-bbox="507 1106 1386 1599"> 1. 4# 机位进场道路开挖 2. 1# 2# 机位箱变基础拆除. 外墙防腐. 3. 5# 6# 机位箱变基础浇筑混凝土. 4. 8# 19# 机位集电线路电缆敷设. 5. 11# 机位过路管敷设. 集电线路电缆沟开挖. 6. 14# 机位低压电缆终端头制作安装. 7. 19# 机位基础开挖 施工人数 45 名. 挖机 6 台. 自卸车 5 辆. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限公司	1. 4# 机位进场道路开挖 2. 1# 2# 机位箱变基础拆除. 外墙防腐. 3. 5# 6# 机位箱变基础浇筑混凝土. 4. 8# 19# 机位集电线路电缆敷设. 5. 11# 机位过路管敷设. 集电线路电缆沟开挖. 6. 14# 机位低压电缆终端头制作安装. 7. 19# 机位基础开挖 施工人数 45 名. 挖机 6 台. 自卸车 5 辆.
施工单位	施工内容及进度				
中州建设 有限公司 湖南锐固 物流有限公司	1. 4# 机位进场道路开挖 2. 1# 2# 机位箱变基础拆除. 外墙防腐. 3. 5# 6# 机位箱变基础浇筑混凝土. 4. 8# 19# 机位集电线路电缆敷设. 5. 11# 机位过路管敷设. 集电线路电缆沟开挖. 6. 14# 机位低压电缆终端头制作安装. 7. 19# 机位基础开挖 施工人数 45 名. 挖机 6 台. 自卸车 5 辆.				
其 他 事 项	1. 第 6.7 套叶片已经到达双坪堆场. 预计第 6 套叶片可以到达 12# 机位 2. 第 7 号发电机. 到达 17# 机位 (17:30) 3. 400V 电 550V 电 履带吊. 闲置 1 天.				
本日现场监理人员	贾振军、秦福章、李连明、任远威				
记录人: 任远威	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任远威				