

监 理 日 志

工程名称: 新时代新能源二期

日期	2024年6月20日 星期六	气候	雨	气温	20°-28°
监理人员动态: 王明1/2			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	雨天停工, 整理资料.				
检查 发现 的问 题					
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他					
记录人	王明1/2	总监 签阅	徐克生		



监 理 日 志

工程名称: 溧阳时代新能源

日期	2019年6月23日 星期日	气候	312	气温	20-24℃			
监理人员动态: 孙国/名 施工方人员动态: 施永华 25/1 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:					
施工部位 施工进度 情况	1#、2#组件安装完成, 2#对组件接 线测试, 箱变基础明天浇筑, 未摸平							
检查发现的 问题	前完成. 1#、2#组件通电测试, 有一百块组 件, 不带电.							
处理措施、 意见、结果	已和业主沟通, 等东叶质量部门来现 场处理.							
协调内容或 其他								
记录人	孙国/名	总监签阅	徐超生					

