

监 理 日 志

工程名称: 漯河时代新能源

日期	2024年5月10日 星期五	气候	晴	气温	16°-24°
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					

施工部位进度情况	A区、2人安装主件。C区、屋面平台系带浇筑... 浇筑156个气基。B区、部分2人安装导轨				
检查发现的问题	C区屋面平台浇筑、高空、对现场的用电、用水做了规范要求。此前、下方工程部以做了、要求规范。				
处理措施、意见、结果	现场、浇筑没有振动泵、要求停止浇筑。买了振动泵到现场、在开始施工。对已浇筑完2区、要求施工单位做好养护工作。并把平台屋面清理干净。				
协调内容或其他					
记录人	王明浩	总监签阅	徐超		



由 扫描全能王 扫描创建