

监 理 日 志

工程名称: 华能锦屏5万千瓦风电项目.

日期	2019年08月02日 星期五	气候	多云转晴	气温	8-18℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 10 施工机械动态: 挖机一台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	① 综合楼垫层模板支撑; ② 去商混站考察.				
检查发现的问题	① 现场发电机随处乱放,无安全防护措施.				
处理措施、意见、结果	① 要求现场柴油发电机存放于指定区域,并检查机器安全防护装置是否齐全有效.				
协调内容或其他	① 现场巡视检查; ② 下发编号002工程处罚单一份. ③ 去商混站考察.				
记录人	郭希卿		总监签阅	刘士发	