

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第 1 页 共 1 页

2019年11月24日 星期：A	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 3℃ 最低 -9℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日工作内容： ①消纳系统安装明线路、外墙保温施工 ②综合接地网开挖排水管道、接地网焊接、开挖排水井、电缆沟钢筋绑扎、打模 ③升压站电缆沟浇筑；洁具安装、污水井砌筑、封排水管、电气接箱 ④集电线路室安装 施工员及机械：施工员4人，挖机台，拌合台 监理工作内容：①巡视升压站施工，要求施工员佩戴安全帽，注意安全 ②要求挖机施工中注意成品保护，安全第一。 ③综合接地网敷设时焊接倍数达到要求，做防腐处理		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		刘士发