

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

2020 年 1 月 6 日
星期：一

天气：白天：小雪转多云
夜间：多云

气温：最高 2℃
最低 -17℃

第 2 页 共 页

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

① 打井施工

② 4G 基站接地网下线

③ 电缆沟敷设等电位线路

④ 二次侧悬挂电缆线路挂牌，做防火封堵

⑤ 给水管做保温、伴热带

⑥ 二次侧接地，光缆敷设，南瑞继保厂家调试

施工队及机械：施工队 15 人，挖机 1 台

监理工作内容：巡视升压站施工质量、安全

现场要求施工队佩戴安全帽，

注意防火

编制监理周报

记录人

刘晨瑞

总监签阅

刘士发