

监 理 日 志

第 16 页 共 31 页

2019 年 12 月 16 日

星期：一

天气：白天：

夜间：

气温：最高 6℃

最低 12℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

成品车棚油漆施工、预制构件、箱变基础放线、箱变电缆头制作(井2井)，组装车间屋顶吊装组件，安装组件电缆桥架安装，焊装车间屋顶吊装设备

2. 承包商动态：

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

检查成品车棚施工人员安全防护用具情况、检查焊装车间屋顶吊装施工区域人员安全情况。

2. 质量监理情况：

检查成品车棚箱变质量情况，检查 10kV 电缆头制作情况。

3. 存在问题及处理情况：

检查成品车棚 3 井箱变质量情况，发现设备内部灯泡损坏，已要求施工单位与厂家联系换货。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：卫文炳

审核人：徐耀生

