

监 理 日 志

第 17 页 共 31 页

2019 年 12 月 17 日 星期：二	天气：白天：小雨 夜间：	气温：最高 7 °C 最低 11 °C
--------------------------	-----------------	------------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

成品车棚箱变基础 1kV 电缆头制作，预制构件，电缆接线，焊装车棚设备安装，电缆沟铺砖。配电房墙壁粉刷。上午成品车棚吊装变压器。

2. 承包商动态：

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

检查成品车棚施工现场人员安全情况，检查焊装车棚施工人员安全情况。

2. 质量监理情况：

检查电缆头制作，设备到货检查，检查成品车棚电缆箱变接线情况，检查成品车棚油漆施工情况。

3. 存在问题及处理情况：

检查员工车棚油漆厚度发现厚度不够，要求钢结构施工项目部整改。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

下午开监理例会。

填写人：卫文炳

审核人：徐耀生

