

监 理 日 志

第 18 页 共 31 页

2019 年 12 月 18 日

星期：三

天气：白天：

夜间：小雨

气温：最高 °C

最低 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

成品车棚组接安装、组件接线、箱变基础低压电缆接线、油漆粉刷、焊装车间、电缆敷设、设备安装、成品车棚电缆头制作、总装车间吊装变压器

2. 承包商动态：95人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

检查成品车棚箱变电缆头制作施工人员，发现个别施工人员未佩戴安全帽，检查总装车间变压器吊装安全情况

2. 质量监理情况：

检查成品车棚组件安装情况，检查电缆头制作情况

3. 存在问题及处理情况：

成品车棚个别施工人员未佩戴安全带及安全帽，现场批评教育整改，已整改

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：王文炳

审核人：徐耀生

