

监 理 日 志

第 28 页 共 31 页

2019 年 12 月 28 日

星期：日

天气：白天：

晴

夜间：

气温：最高 1 °C

最低 7 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

成品车棚组件串线 盖装车间屋面组件安装吊装
预构件、吊装组件、组件支架紧固、焊装车间电气
施工、组件串线、组件遮挡板施工。

2. 承包商动态：

中男 85 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

检查屋面组件串线施工人员安全情况，检查
吊装组件安全情况。

2. 质量监理情况：

检查组件遮挡板安装施工、检查穿线镀锌管
情况。

3. 存在问题及处理情况：

检查穿线镀锌管发现钝化化处理，要求施工单位
钝化处理。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：卫文炳

审核人：徐耀全

