

监 理 日 志

第 2 页 共 30 页

2020 年 1 月 2 日

星期: 四

天气: 白天: 小雨
夜间: 转晴

气温: 最高 5℃
最低 -9℃

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

总装车间电缆桥架安装施工, 组件挡风板安装施工, 焊装车间逆变器接线施工, 组件挡风板安装施工.

2. 承包商动态:

中易

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

检查现场施工区域安全文明情况, 检查施工人员安全情况.

2. 质量监理情况:

检查组件挡风板安装, 检查逆变器汇流箱接线施工情况.

3. 存在问题及处理情况:

检查组件挡风板安装情况, 发现个别组件挡风板弯曲变形, 现场立即要求整改.

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人: 卫文炳

审核人: 徐耀生