

监 理 日 志

第 3 页 共 30 页

2020 年 1 月 3 日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 7 °C 最低 11 °C
一、工程施工情况: 1. 工程进度情况: 总装车间组件挡风板安装, 电缆桥架切割, 电缆桥架 组装, 光缆放线, 焊装车间组件挡风板安装. 2. 承包商动态: 杨 38 人. 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况: 1. 安全监理情况: 检查总装车间施工人员安全情况, 检查施工区域安全 情况. 2. 质量监理情况: 检查总装车间组件挡风板安装, 检查电缆桥架安 装情况. 3. 存在问题及处理情况: 检查电缆桥架安装发现桥架下方未粘贴卷材, 现场要求 对问题整改. 三、上级指示执行情况: — 四、工程协调情况: — 五、其他 — 填写人: 卫文炳 审核人: 徐耀生.		