

2020 年 04 月 15 日

星期: 三

天气: 白天:

夜间:

晴

气温: 最高 28℃

最低 13℃

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

预制板组件基础垫层制作

总装屋顶组串固定角铁安装

2. 承包商动态:

20人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

现场巡视, 施工正常, 无安全隐患

2. 质量监理情况:

屋顶巡视检查, 施工正常, 无安全隐患

3. 存在问题及处理情况:

现场巡视检查, 发现预制的组件基础所设置的钢筋与设计不符, 已要求施工方整改至合格, 并下发监理通知单一份

三、上级指示执行情况:

—

四、工程协调情况:

—

五、其他

—

填写人:

郭欣

审核人:

符增生

