

2020 年 5 月 12 日 星期: 二	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 28 °C 最低 15 °C
--------------------------	------------------	--------------------------

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

条基筑模浇筑
焊装车间内变压室搭建

焊装屋面条基上组件支架导轨安装已完成 (6%)

2. 承包商动态:

12人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

焊装车间内变压室高空搭建时未系安全带

2. 质量监理情况:

条基上组件支架导轨螺栓未拧紧

3. 存在问题及处理情况:

要求施工方整改到位

三、上级指示执行情况:

厂区领导要求彻底完成所有吊装

四、工程协调情况:

五、其他



填写人:

马少经

审核人:

徐耀生

