

监 理 日 志

第 13 页 共 31 页

2020 年 5 月 13 日 星期: 三	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 29℃ 最低 18℃
一、工程施工情况: 1. 工程进度情况: 焊接车间主桥架铺设安装. 新增项目: 组件支架安装. 2. 承包商动态: 18人. 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况: 1. 安全监理情况: 现场巡视, 主桥架割切, 焊接中须按照厂内 动火作业要求配置, 用电保护, 消防设施. 2. 质量监理情况: 主桥架螺栓紧固到位, 须露丝不少于三丝. 3. 存在问题及处理情况: 、 三、上级指示执行情况: 、 四、工程协调情况: 、 五、其他 、 填写人: 孙江 审核人: 符锦生		

