

监 理 日 志

第 页 共 31 页

2020 年 5 月 18 日 星期：一	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 29℃ 最低 15℃
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 辉安车间新增项目 组件安装，支架安装。 2. 承包商动态： 16人。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 现场巡视，发现新增组件安装，整排光伏板安装不垂直，且组件支架固定螺栓柱固定不牢固。 2. 质量监理情况： 以及现场安全文明施工较差，组件表面有划痕印，等。现场要求施工管理人员整改。 3. 存在问题及处理情况： 下发通知单 XM7-N)BT-014. 和 工程数量处罚单 N)BT-PKD-010 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他 填写人：孙少经 审核人：韩增华。		