

# 监 理 日 志

第24页 共31页

2020年5月24日

星期：日

天气：白天：

夜间：

晴

气温：最高 31℃

最低 19℃

## 一、工程施工情况：

### 1. 工程进度情况：

新增项目 友邦电缆铺设

### 2. 承包商动态：

20人

## 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

### 1. 安全监理情况：

现场巡视要时，电缆铺设、牵引时，各位置铺设  
路旁之尖锐物件清理工作，拐弯处应设专人监护

### 2. 质量监理情况：

进厂前应注意保护电缆，避免损伤。

### 3. 存在问题及处理情况：

## 三、上级指示执行情况：

## 四、工程协调情况：

## 五、其他

下午以监理通知单-0511

填写人：

孙江

审核人：

孙江

