

监 理 日 志

第 31 页 共 31 页

2020 年 5 月 31 日

星期: 日、

天气: 白天:

夜间:

晴、

气温: 最高 32℃

最低 20℃

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

新增项目, 组件安装.

2. 承包商动态:

16人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

现场巡检, 发现组件下 MC4 接头未绑扎固定好

禁止有拖地情况, 跨接电缆应做好防电击外伸

2. 质量监理情况:

保护套管, 保护套管应固定在组件支架上.

3. 存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人:

孙江江

审核人:

钱银生.

