

监 理 日 志

第 4 页 共 30 页

2020 年 6 月 4 日 星期: 四	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 33℃ 最低 23℃
-------------------------	--------------------	----------------------

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

新增项目, 光伏电缆铺设, 拉网板架设.

2. 承包商动态:

16.

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

现场巡视检查, 要求施工项目管理人员光伏
电缆铺设时, 应避开高压线路, 拉网板架设

2. 质量监理情况:

物划伤, 拐角处应做好保护, 避免因线缆受
力受损.

3. 存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人:

孙红

审核人:

孙红

