

监 理 日 志

第 5 页 共 30 页

2020 年 6 月 5 日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间: 晴	气温: 最高 32℃ 最低 23℃
-------------------------	--------------------	----------------------

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

新增项目、光伏电缆铺设绑扎、电缆桥架固定、

2. 承包商动态:

16.

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

现场巡视检查,要求光伏电缆在槽盒内
应铺设顺直,不应有相互缠绕现象,应按照

2. 质量监理情况:

规范图纸要求,间隔绑扎固定。

3. 存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人:

于少红

审核人:

徐金生

