

监 理 日 志

第 9 页 共 30 页

2020 年 6 月 9 日
星期：二

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 32℃
最低 24℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

新增项目挡水板安装，迁变，江流箱防火封堵。

2. 承包商动态：

16人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

现场迁变检查，迁变江流箱内防火封堵
填充密实，表面处理光滑，掉落散

2. 质量监理情况：

物已清理干净。

3. 存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：马少经

审核人：徐绍生

