

监 理 日 志

2020 年 6 月 15 日
星期：四

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 °C
最低 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

新增 1MW 炉内，电缆，变压器耐压试验。
做送电前检查测试

2. 承包商动态：

8人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

现场巡视检查，发现新增 1MW 电缆

2. 质量监理情况：

及变压器耐压试验，检查安全围栏，检查安

3. 存在问题及处理情况：

全警示标志情况，要求耐压试验设备停运后
做放电后，方可入箱。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

马少强

审核人：

马少强

