

监 理 日 志

第 页 共 31 页

2020 年 6 月 30 日

星期: 二

天气: 白天:

夜间:

阴.

气温: 最高 30℃

最低 22℃

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

焊装层面桥架. 逆变器接地线安装. 清洗水系统水管制作

2. 承包商动态:

12人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

现场巡视检查. 桥架接地间距要求每20米

2. 质量监理情况:

间隔须有接地. 接地端子须拧紧. 绝缘端子制作
应满足施工要求.

3. 存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他

填写人:

孙少江



审核人:

孙少江