

监 理 日 志

第 页 共 31 页

2020 年 7 月 4 日
星期：六

天气：白天：阴.
夜间：阴.

气温：最高 31℃
最低 23℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

水暖屋面、挡雨板修复、清洗水管等。

2. 承包商动态：

13 人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

现场巡视检查，要求清洗水管接头、开关、阀门
连接处，须检查内侧是否有夹渣、清理干净后，重新
再次连接，阀门密封前须检查是否开关灵活等方可
再次安装。

2. 质量监理情况：

3. 存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

孙少经

审核人：

钱银生

