

监 理 日 志

第 8 页 共 31 页

2019 年 7 月 8 日
星期：一

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 30℃
最低 20℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

1. 西及东棚地面破碎、切割
2. 预埋件制作焊接

2. 承包商动态：

11人、挖机1台、焊机2台、切割机1台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场检查施工机械使用安全措施情况。
检查机械防护措施均满足厂内安全文明规定。
2. 质量监理情况：

巡视现场检查预埋件制作焊接质量、制作尺寸、测量
间距 140mm 符合图纸要求、焊缝测量
焊角厚度 10mm 符合图纸要求。

3. 存在问题及处理情况：

无

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：韩文

审核人：徐耀生



