

监 理 日 志

第 16 页 共 31 页

2019 年 7 月 16 日 星期：二	天气：白天： 夜间：	气温：最高 32℃ 最低 24℃
-------------------------	---------------	---------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

1. 西棚及东棚基础碎石清理，接地扁钢敷设。
2. 东棚地地切割，破碎。

2. 承包商动态：

1人，一挖机，两台焊机，一切割机。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场检查，施工安全用电穿戴情况满足要求，施工机械周围无安全隐患。

2. 质量监理情况：

检查接地扁钢焊接质量，满足规范要求，接地极焊接符合要求。

3. 存在问题及处理情况：

暂无。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

韩文

审核人：

徐耀生

