

2020 年 5 月 10 日 星期:	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 24 °C 最低 16 °C
------------------------	------------------	--------------------------

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

焊装屋顶: 桥架和挡风板吊装, 桥架已全部散装在屋顶上.

组装屋顶 桥架盖板安装, 逆变器警示牌张贴.

2. 承包商动态: 18人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

2. 质量监理情况:


部分桥架变形, 镀锌层脱落, 存在铁锈

3. 存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他



填写人: 马少经

审核人: 符耀生

