

监 理 日 志

日期: 2019年06月20日

星期: 四

工程名称: 燕山区经济适用房配电工程

天气: 晴
气温: 24-25℃

监 理 工 作 情 况	1. 今日与施工单位管理人员沟通 明天上午9点30分.开第一次工程例会。 2. 与施工单位管理人员沟通.要求配电室内设备基础内部绑扎.钢筋间距过大进行整改。	
施 工 情 况	施工单位 杨和建投公司	施工内容及进度 今日下午施工单位进场只有几个人基本没有人员施工。 现场施工人员6人. A.B区管理人员各1人在现场。
其 它 事 项	(Empty)	
本日监理现场人员		2人
记录人: 王学军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杨耀军