

监 理 日 志

日期: 2019年6月23日

星期: 日

天气: 晴天

气温: 20-28°

工程名称: 北国治政150亩经济适用房变电工程

监 理 工 作 情 况	今日巡视巡查总包单位施工现场,发现有两处配电箱内 细部配线间距过大,要求施工单位立即整改。	
施 工 情 况	施工单位 裕和建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 今日北国A区1-2号配电箱内模板制作,3号配电箱 内细部配线施工,室外电缆井施工。 2. 北国B区3号配电箱内模板制作施工,室外电缆 井施工。 3. 现场施工人员46人,管理人员A、B区各1人,无 机械施工。
其 它 事 项		
本日监理现场人员		2人
记录人: 王强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李强