

监 理 日 志

日期 2019 年 12 月 25 日

天气 小雨

星期: 三

气温 -6-11°

工程名称: 北国悦2150商业综合体配电工程

监理工作情况

今同时: 业主至要求安装电表单位对接。
并查看了楼层表箱的工作。及与业主沟通并抄表。
签字工作。查看了A区电梯下轿厢用户电表接线封堵
情况。目前还在流水之中。明天再查看一下是否仅流水至地下
用户处。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

今日强电已施工单位施工。

其它事项

强电井大门未见安全标识, 已拍照
给施工单位负责人整改。

本日监理现场人员

2人

记录人

张岩

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

徐瑞生



扫描全能王 创建