

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 27 日

星期: 三

工程名称: 北国治21500经济适用房配电工程.

天气: 小雨

气温: 3-6°

监 理 工 作 情 况	今日下雨, AB区巡查配电房内设备厂家 检查设备施工, 风机改造施工, 检查3电管进地下 室洞口未封堵漏水现象, 以上作业各单位.	
施 工 情 况	施工单位 恒和公司	施工内容及进度 设备厂家 配电前理网柜二次接线检查 竣工. 风机改造竣工. B区. 今日作业人员 4人. 电动三轮车 1辆.
其 它 事 项	本日监理现场人员 2人 记录人: 王瑞芳 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



扫描全能王 创建