

监 理 日 志

日期 2019 年 12 月 14 日

天气 阴

星期: 七

气温 7-14°

工程名称: 中国石化 150 万吨炼油装置改造项目。

监理工作情况

今日巡查 AB 区施工班组及西电片电缆敷设
及表安装施工, 并要求施工单位整改昨天验收的问题。
已对设备接地面检查清理, 空调、杨泉柜、西电柜、仪表柜等
柜内线路进行清理整改。
对地下用户配电箱风机柜面柜内线路检查。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

西电
设备
厂家

一、西电设备厂家 AB 区及西电片设备表安装电缆敷设
及设备安装施工。
二、设备厂家智能电表柜内施工。

其它事项

今日施工人员 14 人, 施工车辆 2 辆

本日监理现场人员

2 人

记录人

王瑞峰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

杨泉生



扫描全能王 创建