

监 理 日 志

日期 2019 年 12 月 18 日

天气 小雨

星期: 三

气温: 3-8°

工程名称: 北国治2150亩经济适用房配电工程.

监 理 工 作 情 况	今日巡查北国10KV、配电房设备设施单位检查施工。 及北国、环网柜电缆高压电送至10KV开闭所后，继续 送至10KV配电房。送电结束时间17:16分。值班人员全过 旁站。业主、运行公司、设备厂家参加。技术和管理人员参加。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	设备厂家、 技术和管理人员 旁站。 技术和管理人员 今日、运行公司巡查10KV检查施工设备送电。 及设备经绝缘电阻测试合格。 北国供电公司到北国进行送电工作。 今日参加送电人员及值班人员3人，北国派4名。	
其 它 事 项	设备厂家、 技术和管理人员	
本日监理现场人员	2/2	
记录人	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐锦生	



扫描全能王 创建