

# 监 理 日 志

|                                                                                                                                                                    |        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 2019年 12月 1 日<br>星期: 日                                                                                                                                             | 天气: 小雨 | 气温: 最高 19℃<br>最低 10℃ |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>施工人数: 6人      施工机械: 无</p> <p>面粉公司光伏设备间电缆沟支架安装焊接完成<br/>设备线路校对, 三号楼电缆桥架安装</p> <p>检查面粉神统沟桥架支架施工, 要求分层敷设, 不得着地面<br/>切割焊接处做防锈防腐处理, 协商设备安装事宜</p> |        |                      |