

监 理 日 志

2019年12月21日
星期：六

天气：阴

气温：最高 ℃
最低 ℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数：下午2人

施工管理：2人

面粉公司光伏设备间绝缘垫到场，下午面粉光伏设备间外墙粉刷，天花板卫生打扫。

检查到场绝缘垫质量合格情况，要求高低压设备前反铺设半接设备，加快施工进度争取明日完成室内照明。检查墙体粉刷要求丰干透地无空鼓粉剂