

监 理 日 志

2019年12月25日
星期: 三

天气: 雨

气温: 最高 °C
最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

因天气原因,未正常施工

下午光伏支架间挡鼠板安装完成。

检查挡鼠板高度为50公分,安装时破坏了墙体边缘,要求及时修复