

监 理 日 志

2019年12月28日	天气: 阴	气温: 最高 ℃
星期: 六		最低 ℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数: 2人

面粉公司整改桥架接地, 两头用铜线连接可靠性接地. 变压器与低压柜连接母线排固定柜与柜之间按规范安装. 高压3X70电缆刷防火涂料, 隔离低压电缆

巡查现场时发现问题, 设备户外电缆井内高压电缆和低压电缆仍有接触要求现场整改隔离至安全距离为止