

监 理 日 志

2019 年 12 月 29 日 星期: 三	天气: 阴	气温: 最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人数: 2人 面粉公司各个楼层垃圾清理 巡查高压电缆防火涂料粉刷情况 要求至少厚度为1mm. 对厚度不达标准地应再次粉刷. 整理完善监理周报 月报任务汇报等资料.		