

监 理 日 志

2017年8月13日
星期:二

天气:晴

气温:最高 35℃
最低 26℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员:7人

施工机械:吊车1辆

面粉公司7号楼支墩支架吊装完成

6号楼支墩支架吊装完成

5号楼支墩支架吊装完成

8号楼支墩定位放线完成

面粉公司支架前后立柱安装完成

检查支墩定位情况,面粉公司屋顶中心开裂,
导致支墩定位有较大影响。

解决:业主允许先行施工,日后解决。