

监 理 日 志

2019年 8 月 22 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 最高 35 °C

最低 26 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数: 7人

管理人员: 2人

面粉公司 5号楼 檩条 背拉安装完成

1号楼 支架 斜撑安装完成

检查 5号 7号楼 光伏支架 水平高度, 角度符合

设计要求 22° 除中心部位外, 设计允许角度偏差