

监 理 日 志

1997年8月28日

星期: 三

天气: 晴

气温: 最高 °C

最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数: 6人

面粉1号楼主楼光伏支架安装完成

巡视支架安装情况,发现1号楼东北角方阵有遮挡,
约11点才会有阳光照射,汇报业主.现场暂无可用场地,
暂不移动.