

监 理 日 志

2019年 8 月 6 日 星期: 二	天气: 多云	气温: 最高 34℃ 最低 25℃
工作内容、遇到问题及其处理		
面粉厂支墩 模具制作完成. 支墩浇筑完成 面粉公司支架前后立柱安装 施工人数: 10人 机械		
检查发现个别工人将前后立柱安装在麻面蜂窝支墩上 要求施工方将质量严重不达标支墩分类, 禁止在支架上使用		