

监 理 日 志

2019年 9月10日 星期:二	天气:晴	气温: 最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员:9人 面粉公司2号楼、1号楼逆变器安装完成 直流电缆敷设完成,镀锌桥架敷设完成 检查直流电缆敷设走向及桥架规格使用情况		