

监 理 日 志

2011年 9月 26日

星期: 四

天气: 晴

气温: 最高 °C

最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 9人

面粉公司7号楼、5号楼垂直桥架安装完成

4号楼电缆井开挖, 3号楼低压电缆沟敷设

7号楼MC4接头制作完成

巡视面粉公司施工情况, 因业主原则上尽量避免

电缆沟开挖, 3号楼低压电缆将在中部位置沿着二楼

水槽敷设, 3号楼南侧将增加电缆井