

监 理 日 志

2019年 9月 1日
星期: 六

天气: 晴

气温: 最高 34℃
最低 24℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 9人

面粉公司桥架支墩吊装、桥架敷设

1x4直流电缆到场150米吊装至面粉公司
组件吊装 4.5.6.7.8号楼

检查吊装作业安全措施, 检查防雷材料规格
发现弯头材质为PVC, 已汇报业主项目部