

监 理 日 志

2019年 9月 8日 星期: 三	天气: 晴	气温: 最高 31℃ 最低 25℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 9人 面粉公司 4号、6号楼光伏直流电缆敷设完成 7号、5号、4号楼光伏组件吊装安装 检查光伏电缆敷设情况, 要求施工单位严格按照设计要求敷设, 桥架支墩弯头处增设, 镀锌位置要求按图敷设 320x100 槽钢		