

监 理 日 志

2020年6月29日
星期：一

天气：阴

气温：最高 34℃
最低 25℃

工作内容、遇到问题及其处理

第一、请珠系统施工人员进场、确定城投公司屋面引水处、开始请珠系统作业。

第二、开关站、箱变基础支模、本日完成10%、累计完成85%。

第三、城投公司屋面有部分桥架间接地线脱落、拆除废线后更换新接地线。

第四、施工人员共计9人。